

Merkblatt Brandmeldeanlage

- Die Brandmeldeanlage der Feuerwehr VIKTORIA führt leider oft zu Fehlalarmen.
- Die **Kosten** eines Feuerwehreinsatzes aufgrund eines Fehlalarms betragen durchschnittlich **CHF 800.-**. **Diese Kosten sind durch die Verursacher zu tragen.**
- Um Fehlalarme zu vermeiden, kann die Brandmeldeanlage auf **anwesend** geschaltet werden. So kann ein Fehlalarm **innert 3 Min. quittiert** und **innert weiteren 5 Min. zurückgestellt** werden.
- Stellen die Brandsensoren weiterhin eine abnorme Situation fest (Rauch, Staub, Hitze) wird der Alarm erneut ausgelöst. Deshalb ist es wichtig die betroffenen Räume **gründlich zu lüften**.
- **Keine Angst: Bei einem echten Brand kann der Alarm nicht irrtümlich ausgeschaltet werden.**

Vorgehen:

Folgende NutzerInnen/Projekte übernehmen die Verantwortung für das Einschalten der Anlage (**auf anwesend**) am Morgen. Bei Abwesenheit organisieren sie eine Stellvertretung:

MO	Reto (Adrianos)
DI	aua wir leben
MI	Gastwerk
DO	Geschäftsstelle
FR	TacTac Cycling
SA	heicho
SO	-

- **Alle NutzerInnen mit einer Einführung in die Anlage sind aufgefordert, die Anlage bei der Ankunft auf anwesend zu schalten**, falls dies noch nicht geschehen ist.
- Die Anlage wird um 24:00 Uhr automatisch auf abwesend geschaltet.

Wo sind die Brandmeldeanlagen?

Eingang Viktoriastrasse 70 (Kopfbau)
Eingang Gotthelfstrasse 29 (zu Wohnungen)
Eingang Gotthelfstrasse 31 (Saalbau)

- Alle Anlagen sind zusammengeschaltet. Ein Alarm kann von jeder Anlage zurückgestellt werden.
- Bei einem Alarm versuchen alle Anwesenden zu handeln.
- **Veranstaltungen mit problematischen Aktionen (Rauch, Hitze, Staub, Kerzen, Trockeneisnebel etc.) sprechen sich vorher mit der Geschäftsleitung ab.**
- Bitte externen VeranstalterInnen dieses Merkblatt zur Unterschrift vorlegen.

Feueralarm, was tun

- **rennen**: Du hast 3 Minuten
- **quittieren** und Code eingeben: **7100**
- Du hast 5 Minuten
- auf dem Display lesen, wo es brennen soll
- **hinrennen / nachschauen**

es brennt → **Handfeuermelder drücken warnen**
wenn möglich **löschen**
sonst evakuieren

es brennt nicht → **rennen / zurückstellen**

→ **lüften** (weitere Alarme sind häufig)

Brandmeldeanlagen:

Eingang **Viktoriastrasse 70** (Kopfbau)
Eingang **Gotthelfstrasse 29** (zu Wohnungen)
Eingang **Gotthelfstrasse 31** (Saalbau)

Code

7100